

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЯ46.В.97450

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ" № 0005841
адрес: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица 2-я Промышленная, дом 10А,
ОГРН: 1101327000532, телефон: 88342380201, факс: 88342380201, электронная почта: sp@emcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ",
адрес: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица 2-я Промышленная, дом 10А,
ОГРН: 1101327000532, телефон: 88342380201, факс: 88342380201, электронная почта: sp@emcable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, ОГРН: 1027706009814, телефон: +74956682715, +74991291911, факс: +74991249996, электронная почта: info@rostest.ru, регистрационный номер: RA.RU.10АЯ46, выдан: 27.04.2015, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 1 кВ, марок: ПвБПнг(А)-НФ, ПвБПнг(А)-FRHF, с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 2,5 до 625/630 кв.мм, для использования на подземном транспорте, метрополитене и его инфраструктуре, на атомных электростанциях.
ТУ 16.К71-374-2006. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 353300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ), (см. Приложение – бланк № 0005914)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 12С-2016 от 21.09.2016г. Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго" (рег. № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016, адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) рег. № РОСС RU.MP47.K00001 от 14.06.2016г., выданный органом по сертификации систем менеджмента ФБУ "МОРДОВСКИЙ ЦСМ" (рег. № RA.RU.13MP47, адрес: Россия, 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 64)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.09.2016 по 21.09.2021

Исполнитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации



А. В. Коротков
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)



Н. А. Голышева
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЯ46.В.97450

(обязательная сертификация)

№ 0005914

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|--|---|--|
| ГОСТ 31565-2012 п.п. 5.3, 5.5; 5.7, 5.8 | "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" | Показатель пожарной опасности ПРГП 1б категория А; Показатель пожарной опасности ПД1; Показатель пожарной опасности ПКА1; Показатель пожарной опасности ПО1 |



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)





А. В. Коротенков

Н. А. Голышева