ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.МЮ63.В.00084

Серия RU № 0115237

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРДОВСЕРТИФИКАЦИЯ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА). Место нахождения и фактический адрес: 430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.10. Телефон 8-(8342) 24-84-40 (41), факс 8-(8342) 23-41-44, адрес электронной почты sertif.rm@bk.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ63 выдан 14.10.2013 Росаккредитацией.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ". ОГРН: 1101327000532. Место нахождения и фактический адрес: Республика Мордовия, город Саранск, улица 2-я Промышленная, 10 А, Российская Федерация, 430006. Телефон +78342380201, факс +78342380201, адрес электронной почты marketing@emcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ". Место нахождения и фактический адрес: Республика Мордовия, город Саранск, улица 2-я Промышленная, 10 А, Российская Федерация, 430006.

ПРОДУКЦИЯ Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, состоящие из стального сердечника и алюминиевых проволок марки АС, с номинальным сечением алюминиевой части от 10 до 1250 кв.мм включительно и стального сердечника от 1,8 до 336 кв.мм включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 839-80 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия.". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7614 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта о результатах анализа состояния производства № 27 от 19.08.2014 г., аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ63 от 14.10.2013 г. по 14.10.2018 г. выдан Росаккредитацией; протокола испытаний № 50С-2015 от 14.08.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптимэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 г. по 20.07.2016 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК78.К00081 от 14.06.2013 г. по 14.06.2016 г., выданный ОС СМК ФБУ "Мордовский ЦСМ" № РОСС RU.0001.13ИК78; ГОСТ 839-80.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69 для районов с умеренным и холодным климатом, группе 9 по ГОСТ 15150-69 для любых климатических районов, в том числе и районов с тропическим климатом. Срок службы проводов должен быть не менее 45 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.08.2015 **ПО** 16.08.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ А. Ю. Гладков
(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) _____ Т. В. Бобровская
Эксперты (эксперты-аудиторы) (подпись) (инициалы, фамилия)

Мордовская Сертификация

КОПИЯ ЭМ-КАБЕЛЬ КОПИЯ