


**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Председателя  
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 Р.Н. Бердников

«    » 2012 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель Председателя  
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 В.Н. Чистяков

«    » 2012 г.



**СОГЛАСОВАНО**

И.о. Заместителя генерального  
директора – Технического директора  
ОАО «Холдинг МРСК»

 П.В. Голубев

«    » 2012 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 51-12

Срок действия с «12» 10. 2012 г. по «11» 10. 2015 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ:**

Неизолированные провода марки АСПТ из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием, с рабочей температурой до 150 °С.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (г. Саранск)

**СООТВЕТСТВУЕТ:**

Техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения без разрешения Заявителя и ОАО «ФСК ЕЭС».