

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «ННЭФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе
с производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2016 г.

ПРОТОКОЛ № ТЖ-126/16 от 30.11.2016г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№51-12 от 12.10.2012, срок действия до 11.10.2015

Срок действия с 30.11.2016 по 29.11.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Неизолированные провода марки АСПТ из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием, с рабочей температурой до 150°С, изготавливаемые по ТУ 3511-005-63976268-2010 ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», совместно с арматурой линейной производства ООО «САРМАТ»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»
(430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10-А)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»
(430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10-А)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»