

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
по работе с производителями  
оборудования ПАО «Россети»



О. Л. Биндар

12 октября 2017 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 13-167/17

Срок действия с 12. 12 . 2017 г. по 11. 12 . 2018 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ:**

Компактированные неизолированные провода марки АСПк с номинальным сечением алюминиевой части от 95 до 600 мм<sup>2</sup>, изготавливаемые по ТУ 3511-019-63976268-2016 Изм.9, совместно с линейной арматурой:

- типов ЗНС-Т, ЗНС-2Т, ЗПС-Мл, ПСС Т, ПШС-Т, ПРС-Т, производимой ООО «САРМАТ» (г. Саранск) по ТУ 3449-001-91673199-2012;
- типов НАС-, изготавливаемых по ТУ 34 13.11419-89, САС-, изготавливаемых по ТУ 3449-005-40064547-01, ПГН-, изготавливаемых по ТУ 3449-126-00111120-97, производства АО «ЮАИЗ» (г. Южноуральск)

**ЗАЯВИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»  
(ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»  
(ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А.

**СООТВЕТСТВУЕТ:**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»