

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
ПАО «ФИЦ»

  
В.В. Харитонов  
«      »        2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления  
координации строительного  
контроля и комплектации  
Департамента капитального  
строительства ПАО «Россети»

  
А. В. Юрьев  
«МАРГА» МАРГА 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 1ПА-48/19 от 27.03 .2019 г.**

по продлению срока действия с дополнением Заключения аттестационной комиссии  
№13-167/17 от 12.12.2017 г.

Срок действия с 27. марта . 2019 г. по 27. марта . 2020 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Компактированные неизолированные провода марки АСПк-А1F/40SA с номинальным сечением алюминиевой части от 120 до 400 мм<sup>2</sup>, изготавливаемые по ТУ 3511-019-63976268-2016 Изм.20, совместно с линейной арматурой:

• Спиральная арматура производства ООО «САРМАТ», изготавливаемая по ТУ 3449-001-91673199-2012 Изм.11:

- Натяжные спиральные зажимы ЗНС-Т-...Ф...(05) АСПк;
- Соединительные спиральные протекторы ПСС-Т.../05 АСПк
- Ремонтные соединительные спиральные протекторы ПРС-Т.../05 АСПк
- Шлейфовые спиральные протекторы ПШС-Т.../05 АСПк
- Зажимы ответвительные спиральные ЗОС-Т.../05 АСПк
- Зажимы поддерживающие спиральные ЗПС-Мл-...П/...-АСПк (05) (для проводов с сечением алюминиевой части до 330 мм<sup>2</sup> включительно);

• Поддерживающие зажимы типа ПГН.К2-5-4 (для проводов АСПк 400/51 и АСПк 400/67) производства ООО «ТЭМЗ», изготавливаемые по ТУ 27.90.40-061-77040783-2018 Изм.1

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»  
(ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)  
430006, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»  
(ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)  
430006, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для опытно-промышленной эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения  
без разрешения ПАО «Россети»