

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЖ03.В.00016

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002015

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ», Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, электронная почта: sp@emcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ», Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, электронная почта: sp@emcable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, ОГРН: 1101327000961, телефон: +78342482769, факс: +78342482769, регистрационный № RA.RU.11АЖ03, от 26.09.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, бронированные, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с числом жил 1, номинальным сечением жил от 240 до 625/630 мм<sup>2</sup> на напряжение 3,0 кВ, марок: ВВнг(А)-LS, АВВнг(А)-LS, для использования в метрополитене.

код ОК 005 (ОКП): 27.32.14.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 60 900 9

ТУ 16.К71-090-2002

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. приложение бланк № 0002017"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 41С-2017 от 16.05.2017 Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный № РОСС RU.МР47.К00001 с 14.06.2016 до 15.09.2018 ОС СМК ФБУ «Мордовский ЦСМ», № RA.RU.13МР47

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.05.2017 по 16.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

В.И. Планов

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЖ03.В.00016

(обязательная сертификация)

№ 0002017

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б категория А), п. 5.4 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД2), п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ2) Класс пожарной опасности - П1б.8.2.2.2



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)



ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

О.В. Исаева

ИНИЦИАЛЫ, ФИМИНАЛ

В.И. Планов

ИНИЦИАЛЫ, ФИМИНАЛ