

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЯ46 В 97451

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ" № 0005842
 адрес: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица 2-я Промышленная, дом 10А,
 ОГРН: 1101327000532, телефон: 88342380201, факс: 88342380201, электронная почта: sp@emcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАБЕЛЬ",
 адрес: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица 2-я Промышленная, дом 10А,
 ОГРН: 1101327000532, телефон: 88342380201, факс: 88342380201, электронная почта: sp@emcable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, ОГРН: 1027706009814, телефон: +74956682715, +74991291911, факс: +74991249996, электронная почта: info@rostest.ru, регистрационный номер: RA.RU.10АЯ46, выдан: 27.04.2015, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 1 кВ, марок: ППГнг(А)-НФ, ПвПГнг(А)-НФ, ПБПнг(А)- НФ, с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 1000 кв.мм, для использования на подземном транспорте, метрополитене и его инфраструктуре, на атомных электростанциях.
 ТУ 16.К71-304-2001. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 353300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ), (см. Приложение – бланк № 0005915)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 13С-2016 от 21.09.2016г. Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго" (рег. № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016, адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) рег. № РОСС RU МР47.К00001 от 14.06.2016г., выданный органом по сертификации систем менеджмента ФБУ "МОРДОВСКИЙ ЦСМ" (рег. № RA. RU.13МР47, адрес: Россия, 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 64)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.09.2016 по 21.09.2021

 Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А. В. Коротенков

инициалы, фамилия

Н. А. Голышева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЯ46.B.97451

(обязательная сертификация)

№ **0005915**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 п.п. 5.3; 5.5; 5.7	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	Показатель пожарной опасности ПРГП 1б категория А, Показатель пожарной опасности ПД1; Показатель пожарной опасности ПКА1



А. В. Коротенков

отдел продаж, факс/теле

Н. А. Гольшева

инженер, факс/теле