

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЖ03.В.00037/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002097

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ». Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, электронная почта: mail@emcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ». Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, электронная почта: mail@emcable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icortcenergo.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с медными жилами, с изоляцией из шитого полиэтилена, с экраном и без экрана, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с числом жил 1, 3, 4, 5, номинальным сечением основных жил от 1,5 до 240 мм², на номинальное напряжение 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц, предназначенные для систем безопасности реакторных установок атомных станций, марок: ПвВнг(А)-FRLS, ПвПнг(А)-HF, ПвПЭнг(А)-HF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF. ТУ 16.К71-341-2004. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. Приложение 1, бланк № 0002137"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 274С-2019 от 10.10.2019, № 275С-2019 от 10.10.2019 Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный № РОСС RU.ИС79.К00123 от 10.07.2018 до 10.07.2021 выдан ОС систем менеджмента качества «СВЯЗЬ-СЕРТИФИКАТ», № RA.RU.13ИС79

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.10.2019

по 15.10.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

А.В. Таранов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AЖ03.B.00037/19

(обязательная сертификация)

№ **0002137**

Приложение 1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП16 - категория А); п. 5.4 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД2); п. 5.5 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД1); п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2); п. 5.7 (показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1); п. 5.8 (предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО1).



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



О.В. Исаева

Инициалы, фамилия

А.В. Таранов

Инициалы, фамилия