

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00481/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011156

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМ-КАБЕЛЬ» (ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)
 Место нахождения: 430006, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ГОРОД САРАНСК, УЛИЦА 2-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 10А.
 ОГРН: 1101327000532. Телефон: +78342333136, факс: +78342380207, e-mail: mail@emcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМ-КАБЕЛЬ» (ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)
 Место нахождения: 430006, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ГОРОД САРАНСК, УЛИЦА 2-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 10А.
 ОГРН: 1101327000532. Телефон: +78342333136, факс: +78342380207, e-mail: mail@emcable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комната №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Провод одножильный с медной жилой высокой гибкости, номинальным сечением от 6 до 150 мм², на номинальное переменное напряжение 3000 В и на постоянное напряжение 4500 В, с изоляцией из прозрачного поливинилхлоридного пластика, марки ПВ6-3, выпускаемый по ТУ 27.32.13-037-63976268-2019 «ПРОВОДА С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВЫСОКОЙ ГИБКОСТИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПВХ ПЛАСТИКА».

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 27.32.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 60 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)»
 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.2. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-266/05-2020 выдан 07.05.2020 г. Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 186-СС/04-2020 от 29.04.2020 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.05.2020 по 06.05.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Голубева Дарья Львовна

инициал, фамилия

Эксперт (эксперты)

Хасва Ирина Викторовна

инициал, фамилия

