

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.40522/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ» (ООО ЭМ-КАБЕЛЬ»). Зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Мордовия, дата регистрации 25.03.2010, ОГРН: 110327000532, ИНН 1327010175 Юридический адрес и адрес местонахождения 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, телефон: +7 8342380201, адрес электронной почты: mail@emcable.ru, места осуществления деятельности 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная 2, 10А.

В ЛИЦЕ: Генерального директора Бадина Юрия Михайловича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:

Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные круглой проволочной броней, одно- или трёхжильные, с номинальным сечением жил от 35 до 1000 мм², на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ, марок: см. приложение 1. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.14-025-63976268-2017 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена с круглой проволочной броней на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия».

Серийный выпуск

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ», (ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»). Юридический адрес: 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А Адрес местонахождения и осуществления деятельности: 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А.

Код ОКПД2:	27.32.14
Код ТН ВЭД ЕАЭС:	8544 60 900 9
	8544 60 100 0

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия».

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

- протокола испытаний № 12Д-2024 от 21.05.2024, 13Д-2024 от 21.05.2024, 14Д-2024 от 27.05.2024. Испытательного центра кабельной продукции ООО ИЦ «Оптикэнерго» регистрационный № RA.RU.21KB29;
- сертификат на тип продукции № RU C-RU.AЖ03.B.00251/24, срок действия с 25.09.2024 выдан ОС ООО ИЦ «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.11AЖ03;
- сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный № РОСС RU.ФК07.K00306 от 10.07.2024 до 10.07.2027 выдан ОС интегрированных систем менеджмента «ИнфоСерт» АНО «СЦ СВЯЗЬ-СЕРТИФИКАТ» РОСС RU.0001.13ФК07.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» в части требований, установленных: в пунктах 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 указанного стандарта; в подпунктах 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.5-5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.16-5.2.1.21, 5.2.2.1-5.2.2.5, 5.2.2.7, 5.2.2.9, 5.2.2.10 (только для кабелей с ПВХ изоляцией), 5.2.2.12, 5.2.3, 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3 пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта; в позициях 1-5 таблицы 10 подпункта 5.2.5.1 пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта; в позициях 1-6 таблицы 12 подпункта 5.2.5.2 пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 07.10.2024 по 06.10.2027

Заявитель



(подпись)

Юрий Михайлович Бадин
(инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-RU.PA01.B.40522/24

Приложение 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код ОК ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.14.110 8544609009 8544601000	кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные круглой проволоочной броней, одно- и трёхжильные, номинальным сечением жил от 35 до 1000 мм², на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ, марок: - ПвКаВнг(А), ПвКсВнг(А), ПвКВнг(А), АпвКаВнг(А), АпвКсВнг(А), АпвКВнг(А), ПвКаВнг(А)-ХЛ, ПвКсВнг(А)-ХЛ, ПвКВнг(А)-ХЛ, АпвКаВнг(А)-ХЛ, АпвКсВнг(А)-ХЛ, АпвКВнг(А)-ХЛ – с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе морозостойкого; - ПвКаВнг(А)-LS, ПвКсВнг(А)-LS, ПвКВнг(А)-LS, АпвКаВнг(А)-LS, АпвКсВнг(А)-LS, АпвКВнг(А)-LS – с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности; - ПвКаПнг(А)-HF, ПвКсПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, АпвКаПнг(А)-HF, АпвКсПнг(А)-HF, АпвКПнг(А)-HF – с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов;	ТУ 27.32.14-025-63976268-2017 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена с круглой проволоочной броней на напряжение 6,10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия»; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия»

Заявитель



(подпись)

Ю.М. Бадьин
(инициалы, фамилия)

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

(подпись)

Д.Н. Белов
(инициалы, фамилия)