

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЖ03.В.00027

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002029

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ», Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, электронная почта: sp@emcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ», Адрес (место нахождения): 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, электронная почта: sp@emcable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, ОГРН: 1101327000961, телефон: +78342482769, факс: +78342482769, регистрационный № RA.RU.11АЖ03, от 26.09.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовой, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с медной многопроволочной жилой круглой формы, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, одножильный, номинальным сечением жилы 500 мм<sup>2</sup>, с медным экраном номинальным сечением 150 мм<sup>2</sup> на номинальное напряжение 10 кВ - ПвВнг(А)-ХЛ 1х500мк/150-10 ТУ 27.32.14-029-63976268-2017

код ОК 005 (ОКП): 27.32.14.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 60 100 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. приложение бланк № 0002031"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 05С-2018 от 24.01.2018 Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный № РОСС RU.MP47.K00001 с 14.06.2016 до 15.09.2018 ОС СМК ФБУ «Мордовский ЦСМ», № RA.RU.13MP47

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.01.2018 по 24.01.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

О.В. Исаева  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

  
ПОДПИСЬ

Т.В. Бобровская  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЖ03.В.00027

(обязательная сертификация)

№ 0002031

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.3 предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП16- категория А. Класс пожарной опасности кабельного изделия – П16.8.2.5.4



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

**О.В. Исаева**

инициалы, фамилия

**Т.В. Бобровская**

инициалы, фамилия